

Objekt lékárny

- s2 Zateplení na stáv. podkladu z omítky**
- Očištění stáv. omítky tlakovou vodou
 - Mechanická odstraňování částí stáv. omítky - 20%
 - Vypravení a vyrovnání stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 20%
 - Penetrační nátěr
 - Lepící stěrkový tmel
 - Desky z difúzní ovlivněného PP tl. 2x 80 mm slepené disp. lepidlem
 - Sěrkový tmel
 - Vyzluzná síťovina ze sklených vláken
 - Penetrační nátěr
 - Silikon-silikátová strukturovaná omítka probarvená ve hmotě

- s3 Stáv. podklad bez zateplení**
- Omytí fasády tlakovou vodou
 - Mechanické odstranění nespojitých částí stáv. omítky - 20%
 - Vypravení a vyrovnání stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 20%
 - Penetrační nátěr
 - Silikon-silikátová strukturovaná omítka probarvená ve hmotě
 - U soklu místo omítky provést obklad z chlepných pásů klinker

s4 Zateplení ostění oken a dveří

- Penetrační nátěr
- Lepící stěrkový tmel
- Desky z difúzní ovlivněného PP tl.20 mm,
- Kokení pomocí hmoždinek 4 ks/m 2
- Sěrkový tmel
- Vyzluzná síťovina ze sklených vláken
- Penetrační nátěr
- Silikon-silikátová strukturovaná omítka probarvená ve hmotě

Úprava stávající atiky
Nové oplechování z poplastovaného ocel.pozink.plech. rš.650 mm

Úprava stávající atiky
Nové oplechování poplastovaným ocel.pozink.plech. rš.650 mm

Demontáž stávající a nová stávající příru

Demontáž, úprava a oplechování nová stávající atiky, podbitím zinku

Demontáž, úprava a oplechování nová stávající atiky, podbitím zinku

Demontáž, úprava a oplechování nová stávající atiky, střešní atiky

Úprava stávající atiky
Nové oplechování z poplastovaného ocel.pozink.plech. rš.650 mm

Úprava stávající atiky
Nové oplechování z poplastovaného ocel.pozink.plech. rš.650 mm

Úprava stávající atiky
Nové oplechování poplastovaným ocel.pozink.plech. rš.650 mm

Střešní nástavba bez zateplení

- s3** Okno plastové jednokřídlové, otevřené, sklápěcí
zasklené izola.trojsklem U=0,6 W/m2 K 1200 x 1200 mm 4ks
- s1** Dveře venkovní dřevěné jednokřídlové z masivu pině, kazetové
kazety z PUR desky, dřevěná rámová zárubeň,
900/1970 mm levé 1 ks U=1,3 W/m K.
- s2** Dveře venkovní dřevěné jednokřídlové z masivu pině, kazetové
kazety z PUR desky, dřevěná rámová zárubeň,
900/1970 mm pravé 1 ks U=1,3 W/m K.

- s4** Parapet vnitřní dřevěný s lam.povrchem 1200/150/30 mm 4 ks
- s5** Parapet venkovní z poplast. ocel.pozink.plech. d=1200 mm, rš=350 mm 4 ks
- POZNÁMKA:**
Před výrobou všech venkovních a vnitřních parapetů
provést individuální zainžený

Rekonstrukce bleškosvodu je řešena v samostatné části této PD

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VYPRACOVAL	
ING.JOSEF DOŠTÁL		ING.JOSEF DOŠTÁL	
INVESTOR		MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚJÍ	
MÚJ		JABLONNÉ V PODJEŠTĚJÍ	
		KRAJ	
		LIBERECKÝ	
STAVBA		FORMÁT	
ZATEPLENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA		DATUM	
JABLONNÉ V PODJEŠTĚJÍ		STUPEŇ	
		PPS	
		ČÍS.ZÁK.	
		21/2009	
MÁZEV		MĚŘITVO	
VÝKRESU		1:75	
		F05	