

From: Pavel Chudožilov [<mailto:chudozilov@pentasro.cz>]

Sent: Monday, July 22, 2013 3:18 PM

To: v.pachl@ern.cz

Subject: Veřejná zakázka "Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska v Jablonném v Podještědí" - číslo projektu CZ.1.012/3.2.00/13.18108 akceptační číslo projektu 13154323

Dobrý den pane Pachl,

Pro řádné zpracování cenové nabídky veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska v Jablonném v Podještědí" a prostudování zadávací dokumentace Vás žádáme o poskytnutí těchto dokumentů a vysvětlení:

- Poskytnutí energetického auditu zpracovaného Ing. Vratislavem Čechem k této zakázce na základě kterého byla zpracována projektová dokumentace uvedené veřejné zakázky (není součástí PD)
- Poskytnutí – doplnění tabulky dveří, nebo jiného dokumentu, ze kterého by bylo jasné dělení, rozměry, zámek, kování ... dveří.
- potvrzení požadovaných hodnot celkového U okna – v technické zprávě požadováno $U_{okna} = 0,62 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dle našeho zjištění nelze při použití skla s $U = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (také uvedeno v technické zprávě) této celkové hodnoty dosáhnout.

S pozdravem a díky,

Tuto žádost jsme zaslali do datové schránky zadavatele VS, e-mailem jsem ji zaslal i projektantovi a chtěl zaslat Vám. Zadal jsem však špatně Vaši e-mailovou adresu, proto zasílám žádost o doplnění informací opět a na adresu správnou, děkuji za pochopení.

Pavel Chudožilov

příprava staveb

e-mail: chudozilov@pentasro.cz



Zámecká 3

471 25 Jablonné v Podještědí

IČ: 445 67 651 DIČ: CZ44567651

Tel./Fax: +420 487 762 276

Mobil: +420 603 181 193

www.pentasro.cz

Dobrý den

Na základě dotazů uchazečů rozesíláme níže uvedené dodatečné informace k VZ „ Snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska v Jablonném v Podještědí“

Požadované dokumenty - Energetický audit a jeho dodatek jsou v příloze tohoto mailu.

S pozdravem

Ing. Vladimír Páchl

Energetická agentura Trojzemí o.p.s.

Liberec

485340977

775055252

v.pachl@ern.cz

From: Lukáš Kohlíček [<mailto:kohlícek@jypmesto.cz>]

Sent: Tuesday, July 23, 2013 2:20 PM

To: v.pachl@ern.cz

Cc: Petr Sadílek; Jiří Rýdl

Subject: Zdravotní středisko

vysvětlení:

- Poskytnutí energetického auditu zpracovaného Ing. Vratislavem Čechem k této zakázce na základě kterého byla zpracována projektová dokumentace uvedené veřejné zakázky (není součástí PD)

EA v přílohou

- Poskytnutí – doplnění tabulky dveří, nebo jiného dokumentu, ze kterého by bylo jasné dělení, rozměry, zámek, kování ... dveří.

Dělení a rozměry dveří z pohledů a půdorysů, zámky bezpečnostní, kování standart.

potvrzení požadovaných hodnot celkového U okna – v technické zprávě požadováno U okna = 0,62 W/m²K. Dle našeho zjištění nelze při použití skla s U = 0,6 W/m²K (také uvedeno v technické zprávě) této celkové hodnoty dosáhnout.

Navržené hodnoty U okna vychází z EA a byly promítnuty do PD projektantem, zároveň byl pořízen soupis prací, který byl následně oceněn. Auditor ani projektant nezpochybnili, že požadované hodnoty nelze dosáhnout.