

MĚSTO MIMOŇ
Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2012 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 026

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz]

DATUM: 3.12.2012 . .

Dodatečné informace k zadávacímu řízení na „Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2013 – 2017“

Dotazy:

1) Položky v příloze výkaz výměr na listu pravidelná údržba mají být oceněny včetně materiálu? Pokud ano prosím o upřesnění položky „výměna stožáru včetně svítidla“ (tzn. typ stožáru, typ svítidla – bez těchto údajů nelze vyhotovit srovnatelné nabídky).

Zvlášť elektromontáže a materiál. Kompletní výměna stožáru včetně svítidla se bude skládat z komponentů dle ceníku. V případě požadavku na jiný typ svítidla bude ceník doplněn o novou položku dodatkem ke smlouvě.


2) V příloze „Ceník elektromontážních prací a souvisejících prací“ jsou některé položky materiálů specifikovány velice obecně. Prosím o upřesnění položek „relé pro energetiku“, „časové relé“

Sazbový spínač, HDO, spínač osvětlení, časové ovladače pro veřejné osvětlení

3) Prosím o upřesnění bodu č.3.2.2.1.odstavec e) zadávací dokumentace „Měření tloušťky stěn ocelových stožárů“. Je požadováno měření doložit protokolem o měření kvalifikovaným pracovníkem se státní zkouškou z nedestructivního měření, nebo se jedná pouze o kontrolní měření k posouzení a zhodnocení stavu koroze stožárů.

Je požadováno měření kvalifikovanou osobou se státní zkouškou

_S přáním hezkého dne



Pavel Škubal
Vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města