

**MĚSTO MIMOŇ**  
**Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň**  
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: • •

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2014 [ ]

VYŘIZUJE: Pavel Škubal

TEL.: 487 805 092

FAX: 487 805 044

E-MAIL: skubal@mestomimon.cz ]

DATUM: 2.10. 2014 • •

**Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. Etapa“**

**Dotaz:**

*1) Součástí zadávací dokumentace (projektové dokumentace) na akci „Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. etapa“ jsou i složky elektro, ÚT, VZT, které obsahují soupisy prací v PDF formátu. Mají být i tyto práce součástí cenové nabídky? V celkovém VV ve formátu excel tyto položky nejsou.*

Odpověď: Složky elektro, ÚT, VZT, které obsahující soupisy prací v PDF je nutné také ocenit. Práce budou součástí předkládané nabídky.

**Dotaz:**

*2) Ve výkazu výměr – oddíl „Otvorové prvky z plastu“, Montáž otvorových prvků plastových, je uvedena pol. 71 ... oken plastových, plochy do 4,50 m<sup>2</sup> v množství 15 ks a totéž je uvedeno u pol. 72. Ve výpisu oken a dveří uvedeno pouze 15 oken, v položkách výkazu výměr č. 74-78 uvedeno také pouze 15 oken.*

Nejedná se o zdvojení?

Odpověď: v rámci rozpočtu jen nutné ocenit jak položku 71 tak položku 72.

**Dotaz:**

*3) Vy výpisu oken a dveří je uvedeno „Zasklení oken izolačním dvojsklem U=1,1 W/m<sup>2</sup>K“, v technické zprávě, resp. souhrnné tech. zprávě je uvedeno „Nová okna budou plastová s celoobvodovým kováním, barva plastu bílá, U=1,1 W/m<sup>2</sup>K.“*

*U=1,1 W/m<sup>2</sup>K má mít sklo nebo celé okno?*

*Odpověď: Hodnota U=1,1 W/m<sup>2</sup>K“, platí pro zasklení*

S přáním hezkého dne



Pavel Škubal  
Vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ  
se sídlem Mírová 120/II!  
471 24 MIMOŇ  
Odbor rozvoje města