MĚSTO MIMOŇ

Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2014

VYŘIZUJE: Pavel Škubal
TEL.: 487 805 092

FAX: 487 805 044
E-MAIL: skubal@mestomimon.cz

DATUM: 10.10. 2014

Dodatečné informace č. 5 k zadávacímu řízení na „Zateplení tělocvičny u Základní školy Mírová Mimoň – II. Etapa"

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz na výběrové řízení „Zateplení tělocvičny u Základní škola Mírová Mimoň – II.etapa". Ve výkazu výměr na hromosvod udáváte vedení uzemnění z FeZn a v projektu je AlMgSi, tak nevím který materiál máme nacenit. Předem mockrát děkuji za odpověď.

Odpověď: Uzemnění vedení hromosvodu bude z FeZn dle výkazu výměr.

S přáním hezkého dne

Pavel Škubal
Vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města