

MĚSTO MIMOŇ
Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2015 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 092

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 03.06.2015 . . .

Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na „přístavbu skladu potravin ZŠ Mírová, Mimoň“

Dotaz 1:

V projektové dokumentaci, ve výpisu oken je na pozici 2 okno dvoukřídlé, sklápěcí, rozměr 900/600 mm. V pohledech je namalované jako jednokřídlé. A navíc výrobci oken neumí vyrobit takto malé okno jako dvoukřídlé. Nemělo by být pouze jednokřídlé?

Odpověď:

Okno bude jednokřídlé, sklápěcí, rozměr 900/600 mm.

Dotaz 2:

Na pozici 3 je okno jednokřídlé, otevíravé, sklápěcí, rozměr 1800/700 mm. Výrobce oken neumí vyrobit takto dlouhé okno jako otevíravé, kování by váhu okna neuneslo. Nemělo by být pouze sklápěcí?

Odpověď:

Okno bude jednokřídlé, sklápěcí rozměr 1800/700 mm.

Dotaz 3:

V rozpočtu „Přístavba skladu – stavební část“ uvádíme v pol.č. 31 – Osazování stropních desek š. do 60, dl. Do 270 cm, včetně dodávky PZD 48/10 269x29x10 5 kusů. V projektové dokumentaci (výkres A01) jsou zmíněny jiné stropní desky PZD 1800/300/80 7 kusů. Která verze platí?

Odpověď:

Platí verze uvedená v rozpočtu.

S přáním hezkého dne



Pavel Škubal
Vedoucí ORM

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města