MĚSTO MIMOŇ
Odbor rozvoje města Městského úřadu Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2015

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Řepka
TEL.: 487 805 029

FAX: 487 805 044
E-MAIL: repka@mestomimon.cz

DATUM: 10. 07. 2015

Dodatečné informace č. 1 - Město Mimoň – Restaurování objektu Prameniště v Zámeckém parku

Dotaz 1:
Je nutnou podmínkou mít v nabídce restaurátora s licencí polychromovaná sochařská díla v kameni. Na památce nejsou žádné viditelné zbytky polychromie, není doloeno v záznamech NPÚ, chybí i foto.

Odpověď: Fotografická dokumentace byla vložena na veřejné zakázky dne 9. 7. 2015. Podmínka mít v nabídce restaurátora s licencí polychromovaná sochařská díla v kameni se nám vložila omylem. I dle vyjádření památkové péče (Stanovisko k restaurování bylo na veřejné zakázky vloženo 10. 7. 2015) bude veškeré práce provádět osoba, která je držitelem platného povolení MK ČR k restaurování v daném oboru – nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene (třídník specializací 3b).

Dotaz 2:
Prosím o bližší určení pískovce, který je požadován pro rekonstrukci a doplnění chybějících částí objektu prameniště

Odpověď: Na základě konzultace s Odborem památkové péče požadujeme „božanovský pískovec".

S pozdravem

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města

Pavel Škubal
vedoucí ORM