

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: • •

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2016 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 27.09.2016 • •

Dodatečné informace č.4 k zadávacímu řízení na „RS – Mimoň, Sídliště pod Ralskem – Etapa B“

dotaz:

- 1) U objektu SO 125 je nesoulad mezi bouráním (oddíl 11 pol.č.2) a doplněním nových konstrukcí – ACP 16 (p.č. 22), KSC (p.č. 23), postřik (p.č.24)
- 2) U objektu SO 126 je ve výkazu výměr pravděpodobně navíc položka č. 14 spojovací postřik
- 3) U objektu SO 124 oddíl 5b a 5 c chybí ve výkazu výměr podkladní asfaltová vrstva tl. 6 cm (nesoulad s TZ a výkresovou částí)

odpověď:

- 1) U obj.125 jsou výměry v pořádku , neboť
pol 2 rozebrání kameniva 20% plochy 303,8 m2
pol 4 frézování 50% plochy 759,5 m2
pol22 kamenivo nové 303,8 m2
pol 23 podkladní ACP 759,5m2
pol 24 infiltrační postřik 759,8 m2
- 2) zde je skutečně navíc uveden postřik, položka vypuštěna
- 3) zde skutečně chybí podkladní vrstvy ACP tl.6 cm , položky doplněny.

Bude zveřejněn upravený výkaz výměr.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města