

3/ Stanovení stupně požární bezpečnosti

Schodiště budou prostorem bez požárního rizika – I, stupeň požární bezpečnosti

Požární úsek N.1.1. : třídy ZŠ – 1.NP

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]
Výška objektu h	0,00	[m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]
Materiál konstrukce	nehořlavý	DP1
Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt	
Počet podlaží úseku z	1	[-]
Výšková poloha hp	0,00	[m]
Koeficient c	1,00	
SM	automaticky	

Místnosti požárního úseku:

třída

Plocha	47	[m ²]
Výška hs	2,80	[m]
Náhodilé pn	35,00	[kg.m ⁻²]
Stálé ps	10,00	[kg.m ⁻²]
Dodatkové ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Náhodilé an	1,00	[-]
Stálé as	0,90	[-]
Otvory So/Ho	3,00/1,00	[m ² /m]
Číslo podlaží v úseku	1	[-]
Otvor v podlaze	0,00	[m ²]

šatna

Místnost	šatna	
Plocha	97	[m ²]
Výška hs	2,80	[m]
Náhodilé pn	75,00	[kg.m ⁻²]
Stálé ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Dodatkové ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Náhodilé an	1,10	[-]
Stálé as	0,90	[-]
Otvory So/Ho	/-	[m ² /m]
Číslo podlaží v úseku	1	[-]
Otvor v podlaze	0,00	[m ²]

Sborovna

Plocha	45	[m ²]
--------------	----	-------------------