

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu1 [-]
 Materiál konstrukcenehořlavý DP1
 Zařazení dle ČSN 73 0873nevýrobní objekt
 Počet podlaží úseku z.....1 [-]
 Výšková poloha hp0,00 [m]
 Koeficient c1,00
 SM.....automaticky

Místnosti požárního úseku:

tříd

Plocha.....50 [m²]
 Výška hs.....2,80 [m]
 Náhodilé pn.....35,00 [kg.m⁻²]
 Stálé ps.....10,00 [kg.m⁻²]
 Dodatkové ps0,00 [kg.m⁻²]
 Náhodilé an1,00 [-]
 Stálé as0,90 [-]
 Otvory So/Ho3,00/1,00 [m²/m]
 Číslo podlaží v úseku.....1 [-]
 Otvor v podlaze.....0,00 [m²]

šatna

Místnost.....šatny
 Plocha.....50 [m²]
 Výška hs.....2,80 [m]
 Náhodilé pn.....75,00 [kg.m⁻²]
 Stálé ps.....0,00 [kg.m⁻²]
 Dodatkové ps0,00 [kg.m⁻²]
 Náhodilé an1,10 [-]
 Stálé as0,90 [-]
 Otvory So/Ho/- [m²/m]
 Číslo podlaží v úseku.....1 [-]
 Otvor v podlaze.....0,00 [m²]

Denní místnost pedagogů

Plocha.....18 [m²]
 Výška hs.....2,8 [m]
 Náhodilé pn.....40 [kg.m⁻²]
 Stálé ps.....0,00 [kg.m⁻²]
 Dodatkové ps0,00 [kg.m⁻²]
 Náhodilé an0,9 [-]
 Stálé as0,90 [-]
 Otvory So/Ho/- [m²/m]
 Číslo podlaží v úseku.....1 [-]

Sklad pomůcek