

Požární úsek N.1.1 : družina

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]
Výška objektu h	0,00	[m]
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]
Materiál konstrukce	nehořlavý	DP1
Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt	
Počet podlaží úseku z.....	1	[-]
Výšková poloha hp	0,00	[m]
Koeficient c.....	1,00	
SM.....	automaticky	

Místnosti požárního úseku:**Družina**

Plocha.....	250	[m ²]
Výška hs.....	2,80	[m]
Náhodilé pn.....	35,00	[kg.m ⁻²]
Stálé ps	10,00	[kg.m ⁻²]
Dodatkové ps	0,00	[kg.m ⁻²]
Náhodilé an	1,00	[-]
Stálé as	0,90	[-]
Otvory So/Ho.....	3,00/1,00	[m ² /m]
Číslo podlaží v úseku.....	1	[-]
Otvor v podlaze.....	0,00	[m ²]

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	68,1	[kg.m ⁻²]
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	III	
Plocha požárního úseku S	360	[m ²]
Koeficient n.....	0,021	
Koeficient k.....	0,051	
Plocha otvorů pož.úseku So.....	7,00	[m ²]
Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,00	[m]
Parametr odvětrání F0.....	0,01	
Průměrná světlá výška pož.úseku hs.....	2,80	[m ²]
Požární zatížení p.....	47,91	[kg.m ⁻²]
Koeficient a	1,03	
Koeficient b.....	1,43	
Koeficient c.....	1,00	
Normová teplota Tn	969,34	[°C]
Čas zakouření te	2,04	[min]
Maximální délka pož.úseku	73,02	[m]
Maximální šířka pož.úseku	46,95	[m]
Maximální plocha pož.úseku	3 428,21	[m ²]
Maximální počet užitných podlaží.....	1,99	