

Hodnocení :

Požární stěny

- zdivo tl.min 40 cm

min. REI 90

Požární stropy

- keramické nebo ŽB stropy

min. REI 60

Nosné konstrukce střechy

- ŽB panely

min. REI - 45

Požární uzávěry

EW 30

Požární uzávěry budou osazeny takto

- v 1. a 2. NP dveře oddělující obě schodiště od ostatních prostor
- mezi vstupní chodbou a sborovnou

5/ Posouzení únikových cest.

Počet

Z posuzovaných požárních úseků vedou dvě nechráněné únikové cesty tvořené dvěma schodišti / prostorem bez požárního rizika / a dvěma východy do volného prostoru v družině

Délka

Dle ČSN 73 0802 je max.délka únikové cesty pro a = 1,0 a 2 úc – 40 m . Skutečná délka do 35 m bezpečně

B/ šířka

—dveře min.šířky 90 cm vyhovují bez dalších průkazů