

3006X0071MS4
MUMI 4444/2016
91.1
15
9.

MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2016 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup
TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044
E-MAIL: soukup@mestomimon.cz L]

DATUM: 25.10.2016 . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653“


dotaz:

Prosím o dodatečnou informaci – příčka dle specifikace – 60 – dělicí příčka akustická – není specifikován materiál a požadovaný akustický útlum. Prosím o doplnění

odpověď:

zvuková neprůzvučnost příčky by měla být min. 54 dB. Ještě mi došel email od nějaké stavební firmy na povrchovou úpravu - lamino. Byl tam dotaz na nadpraží - to se asi dá zjistit z řezů.

S přáním hezkého dne


Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města