

MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2016 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 02.11.2016 . .

Dodatečné informace č. 3 k zadávacímu řízení na „Snížení energetické náročnosti a změna stavby Luční 530 a 653“

Dotaz:

Prosím o dodatečnou informaci – interiérová příčka – z jakého je materiálu – LAMINO a jaký je požadovaný akustický útlum 54 dB

Odpověď:

Dle sdělení projektanta to bude: LAMINO S ÚTLUMEM 54 dB.

Prověřoval jsem toto provedení u několika firem, jestli to je reálné vyrobit a dostal jsem informaci, že se tyto skládací příčky dají vyrobit z lamina až do 58 dB.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Období rozvoje města