

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: • •

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2016 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 26.09.2016 • •

Dodatečné informace č.1 k zadávacímu řízení na „Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň koupaliště – Srní Potok“

dotaz:

Obrusná vrstva je nevržena ze směsi ACO 16+ v tloušťce 40mm.

Upozorňujeme, že podle ČSN 73 6121 je minimální tloušťka vrstvy z této směsi 45mm.

Umožní zadavatel provést obrusnou vrstvu ze směsi ACO 11 případně ACO 8?

Obrusná vrstva z jemnozrnější směsi by byla pro daný účel vhodnější (např. pro in-line bruslaře).

odpověď:

Zadavatel mění obrusnou vrstvu na směs ACO 11 tl. 40 mm, která je pro tento účel vhodnější. Výkaz výměr bude upraven.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města