

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2016 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 05.09.2016 . .

Dodatečné informace č.2 k zadávacímu řízení na „Cyklomagistrála Ploučnice úsek Mimoň koupaliště – Srní Potok“

dotaz:

- 1) Je správný výpočet objemu vrstvy štěrkodrti (p.č.24) $1576 \times 0,15 + 385 \times 0,12$?
- 2) Žádáme o sdělení kde se nachází trubní propustky, které jsou předmětem čištění (p.č.13)
- 3) Podkladní asfaltová vrstva cyklostezky je v TZ a na výkresech z nemodifikovaného asfaltu a ve výkazu výměr je požadován modifikovaný.

odpověď:

- 1) prošel jsem výpočet a ten je složen z úseků ploch x tloušťka a jedna část úseku délka x šířka x tloušťka. Uchazeč ocení předložený výkaz výměr.
- 2) při prohlídce stavu předpokládáme jejich původní provedení, avšak v současné době je vtok i výtok zanesen a není možná ani jejich prohlídka (proto viz. poznámky ve výkazu upřesnění po očištění s odsouhlasením TDI), avšak je nutné s nimi počítat, jelikož je předpokládáno s jejich projektovým rozpracováním ve zmíněné realizační dokumentaci (předpoklad po odkrytí a pročištění v rámci realizace dodavatelem, což je zmíněno i v poznámkách výkazu výměr). Uchazeč ocení předložený výkaz výměr.
- 3) bude oceněn modifikovaný asfalt, který je ve výkazu výměr.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
se sídlem Mírová 120/III
471 24 MIMOŇ
Odbor rozvoje města