

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2017 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz]

DATUM: 23.01.2017 . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Správa a údržba Veřejného osvětlení v Mimoni na rok 2017 - 2021“

odpověď:

1) Pasport ve formátu dgn. je vložen na profil zadavatele včetně databáze svítidel, podzemních rozvodů a rozvaděčů VO. Některé části vedení a svítidel nejsou geodeticky zaměřeny. Zaměření nebude po zhotoviteli v rámci nabídkové ceny požadováno.

2) Objednatel je vlastníkem grafického informačního systému KOMPAS a bude akceptovat aktualizaci v datovém formátu SHP.

3) Plán revizí je vložen na profil zadavatele.

4) Upravena zadávací dokumentace.

5) Jediné výstražné zařízení je informativní blikáč na stožáru VO před přechodem do ulice Malá, jedná se v podstatě o světelnou značku, která je připojena z rozvaděče VO č. 18 v ul. Malá kabelem CYAY 3x2,5, jištěna jističem LSN B6. Jištění světelného zdroje je provedeno pojistkou E27/6A, osazenou v patici stožáru. Řadič není. Podléhá pravidelné revizi 1x 4 roky v rámci revize VO Mimoň.

2x signální značení na ul. Husova je demontováno, již není, bylo nahrazeno v rámci humanizace jiným typem přechodových svítidel

6) upravena zadávací dokumentace

7) Jedná se o roční rozsah rozvaděčů pro komplexní údržbu.

8) 30 ks/rok budou sloupy do 6 m výšky a 10 ks/rok budou sloupy s výškou nad 6 m.

9) Měření tloušťky stěn stožáru bude prováděno ultrazvukovou metodou.

10) DPH bylo opraveno a aktualizované přílohy jsou vloženy na profil zadavatele.

11) Názvy sjednoceny.

12) Názvy sjednoceny.

13) Názvy sjednoceny.

14) článek 5.5. smlouvy je upraven.

15) Zadavatel potvrzuje, že hodnotí jednotlivé části (správa veřejného osvětlení, preventivní údržba, pravidelná údržba, havarijní údržba a vánoční osvětlení) za celou dobu trvání smlouvy 4 roky a že jsou tyto ceny jednotlivých částí za 4 roky předmětem hodnocení dle článku 10 ZD.

16) Příloha č. 3 zadávací dokumentace je upravena.

17) Stožár 6m – 6-114/60, sadový, dvoustupňový, bezpaticový, dle ČSN EN 40 a ČSN EN ISO 3834, žárově zinkovaný dle DIN EN ISO 1461.

Výbojky 70 W – uchycení E 27

Výbojky 100, 150 a 250 W – uchycení E 33.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-