

LEGENDA SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ :

US - volací zařízení - transformátor
AL - volací zařízení - kontrolní modul s alarmem
OT - volací zařízení - tahové tlačítko
ON - volací zařízení - vypínač řazení

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz, TN–C–S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplněna: ochranným pospojením, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A

LEGENDA

-  STÁV. ROZVADĚČ
-  POHYBOVÉ ČIDLO PIR
-  NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 230V/10A (ZDROJ LED) IP20
-  STROPNÍ SVÍTIDLO, 230V/10A (ZDROJ LED) IP20
-  JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ č.1 250V/10A
-  SÉRIOVÝ VYPÍNAČ č.5 250V/10A
-  DVOJZÁSUVKA 250V/16A
-  ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 250V/16A
-  KABELOVÝ PROSTUP STROP/PODLAHA
-  BOD UZEMNĚNÍ, OCHR.POSPOJOVÁNÍ
-  EL.BOJLER 230V/16A OBJEM 5L
-  KABELOVÁ TRASA

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Radek Voce U Kartounky 670, 470 01 Česká Lipa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO 1:50	
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	RADEK VOCE	ZAK.Č. 02/17	
	STAVEBNÍK: MĚSTO MIMOŇ, Mírová 120, Mimoň III		DATUM 3/2017	
	AKCE : Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň		STUPEŇ: DSP	
	OBSAH : PŮDORYS 2.NP, ROZMÍSTĚNÍ EL.INSTALACE ČP.181		FORMÁT: A3	
			002	PARÉ
		Č.VÝKR.		