

nutno osadit AOM
do nadpraží
nad osou vstupu

LEGENDA



NOVÁ ZÁSUVKA 250V/16A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 0,03A



STÁVAJÍCÍ ZÁSUVKA 250V/16A



AKUSTICKÝ ORIENTAČNÍ MAJÁČEK (AOM)

NOVÁ KABELOVÁ TRASA

STÁV. KABELOVÁ TRASA

KAB.PŘÍVOD AOM
V PVC LIŠTĚ/CHRÁNIČCE
CYSY-J 3x2,5 V DÉLCE 2m
UKONČENÝ VIDLICÍ

KAB.PŘÍVOD AOM
V PVC LIŠTĚ/CHRÁNIČCE
CYSY-J 3x2,5 V DÉLCE
2m UKONČENÝ VIDLICÍ

 $V = 4m$

ZÁSUVKA 230V/16A VE VÝŠCE 4,5M
UMÍSTĚNÁ V OSE NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI.
VYBAVENÁ VLASTNÍM PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.
FI 16/0,03A

KAB. VEDENÍ CYKY-J 3x2,5 V DÉLCE 8m
VE ZDI POD OMÍTKOU

4.7 $V=0,3m$

STÁV. ZÁSUVKA 230V/16A

STÁV. KAB.VEDENÍ ZÁS. OKRUHU

Napěťová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje
doplněna: ochranným pospojením, chráničem s vybavovacím proudem 0,03A

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Radek Voce U Kartounky 670, 470 01 Česká Lipa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT 		VYPRACOVAL		MĚŘÍTKO 1:50	
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR		RADEK VOCE		ZAK.Č. 02/17	
	STAVEBNÍK: MĚSTO MIMOŇ, Mírová 120, Mimoň III				DATUM 3/2017	
	AKCE : Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň				STUPEŇ: DSP	
	OBSAH : PŮDORYS 1.NP, ROZMÍSTĚNÍ EL.INSTALACE ČP.120				FORMÁT: A3	
				007		PARÉ
				Č.VÝKR.		