

TRASA KAB. VEDENÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE UMÍSTĚNA V DUTÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE S PŘECHODEM NA POVRCH DO INSTALAČNÍ PVC LIŠTY VEDENÉ K OVLÁDACÍMU TLAČÍTKU UMÍSTĚNÉM NA STÁVAJÍCÍM OBKLADU V PROSTORU TOALETY

stávající umístění
wc kabiny pro ZTP
(nutno vybavit nouzovým volacím zařízením)

LEGENDA SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ :

- US - volací zařízení - transformátor
- AL - volací zařízení - kontrolní modul s alarmem
- OT - volací zařízení - tahové tlačítko
- ON - volací zařízení - vypínač řazení

PŘIPOJENÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
ZE STÁV. OKRUHU OSV.WC KABINY

ZRUŠENÍ STÁV. VYPÍNAČE
OVL. OSV. BUDE PIR ČIDLEM

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Radek Voce U Kartounky 670, 470 01 Česká Lipa IČ 88608026 tel. 732 272 140, radek.voce@gmail.com	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘITKO 1:50	
	ING.ARCH.LEOŠ BOGAR	RADEK VOCE	ZAK.Č. 02/17	
	STAVEBNÍK: MĚSTO MIMOŇ, Mírová 120, Mimoň III		DATUM 3/2017	
	AKCE : Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň		STUPEŇ: DSP	
	OBSAH : PŮDORYS 2.NP, ROZMÍSTĚNÍ EL.INSTALACE ČP.120		FORMÁT: A3	
			008	PARÉ
		Č.VÝKR.		