

MĚSTO MIMOŇ
Veřejné zakázky
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE: 07.05.2019

ČJ.: MUMI 3639/2019 []

VYŘIZUJE: Marjana Komínková

TEL.: 487 805 029

E-MAIL: kominkova@mestomimon L]

DATUM: 09. 05. 2019 . .

Dodatečné informace č. 3 k zadávacímu řízení na akci: „Oprava komunikací a zpevněných ploch dolní Sídliště pod Ralskem“

Dotaz:

Z předložených podkladů nám není jasné čím budou zatravnovací tvárnice vyplněny a jestli je součástí i ozelenění?

Odpověď:

Zatravnovací dlaždice budou vyplněny tříděnou zeminou a ozeleněny.

Dotaz:

Předpokládáme správně, že budou osazeny zatravnovací tvárnice do písku?

Odpověď:

Zatravnovací dlaždice budou osazeny do písku.

Dotaz:

V rozpočtu je dodávka a osazení 10 ks uličních vpustí, není k nim nic dalšího. Pro realizaci nových vpustí je potřeba doplnit odkopávky a doplnit délky přípojek do kanalizace. Při nahrazeních stávajících nám chybí demontáž stávajících a na jaké průměry budou připojeny. Byla by možnost i uvést výšku vpustí?

Odpověď:

Jedná se nahrazení stávajících vpustí. Zhotovitel do položky započítá i demontáž stávajících vpustí. Vpusti budou umístěny 5 cm nad stávající nivelitu vozovky.


Dotaz:

U výškových úprav kanalizačních šachet se jedná pouze o výškovou úpravu poklopů?

Odpověď:

Ano jedná se pouze o výškovou úpravu poklopů.

S přáním hezkého dne


Pavel Soukup
manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
t.