

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2019 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz]

DATUM: 06.11.2019 . .

Dodatečné informace č. 3 k zadávacímu řízení na „Oprava komunikace a chodníku v ulici Ralská“


Dotaz:

k výběrovému řízení na zakázku Oprava komunikace a chodníku ul. Ralská není PD a z tohoto důvodu se ptám jaká má být požadovaná únosnost na pláni před položením vrstvy štěrkodrtě?

Odpověď:

Zadavatel požaduje únosnost na pláni na komunikaci min. 45 MPa. Únosnost pláňe na chodníku min. 30 Mpa. Zadavatel doplní výkaz výměr o hutní zkoušky. Dále bude posunut termín pro podání nabídek na 22.11.2019.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-