

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: • •

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2020 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 02.01.2020 • •

Dodatečné informace č. 2 k zadávacímu řízení na „Oprava oplocení dvora Městského úřadu v Mimoně – část 2“

Dotaz:

1/ Dotaz první se týká průřezu tyčoviny. Pokud mohu doporučit tak asi by byl nejlepší rozměr 14x14 vzhledem k rozměrům plotu.

Dotaz č.2 se týká spojení tyčoviny s vodorovnou tyčí. Bude se nýtovat, nebo svařeno. Vzhledem k vzhledu bych doporučil nýtování. Další dotaz č.3 se týká vodorovné tyče. Doporučil bych pásovinu a to kovářskou tz, B profil /v průřezu vypadá jako velké B/ Rozměr 30mm

Odpověď:

Průřez tyčoviny bude 14x14 mm. Spojení tyčoviny bude svařeno a vodorovná tyč může být tz, B profil rozměr 30 mm.

S přáním hezkého dne

Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek