

HYDRANTOVÝ POKLOP

**PROPLACHOVACÍ SOUPRAVA
D810 - DN50 - 1500**

dle podélného profilu
hlubka výkopu dle podélného profilu

**PATKOVÉ KOLENO
N-KUS DN50**

DN50
Ø480

750

△ 45 MPa
HDPE DN/OD 63x5,8
MB Ø63
LEM.NÁKRUŽEK Ø63
TOČ.PŘÍRUBA BFL DN50
OPĚRNÝ A KOTEVNÍ
BETONOVÝ BLOK-C12/15

300 250 200 750 300

R250

500 1080

R250

vedoucí projektu:	
Ing. J. Tavodová	
kraj:	Liberecký
investor:	
název akce:	

 Vodohospodářské PROJEKTY S.R.O.		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 93 186	
vedoucí projektu:	projektoval:		
Ing. J. Tavodová	Ing. J.Tavodová, Ing. R.Ranincová		
kraj:	Liberecký		
investor:	Město Mimoň, Mírová 120, 47124 Mimoň		
název akce: Mimoň, Smetanova kanalizace		datum:	leden 2020
		měřítko:	1:20
		formát:	2x A4
název výkresu: VZOROVÉ ŘEŠENÍ PROLACH. SOUPRAV.TLAKOVÉ KANALIZACE		stupeň PD:	DUR+DSP
		číslo přílohy:	číslo paré:
		D.5.2	