

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2020 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup

TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044

E-MAIL: soukup@mestomimon.cz L]

DATUM: 16.09.2020 . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Rekonstrukce střešního pláště, na akci Sídliště pod Ralskem, č.p.636“

Dotaz:

chtěla jsem se zeptat, jestli máme k dispozici výkaz výměr nebo slepý rozpočet na tuto veřejnou zakázku? Dále bych potřebovala vědět, jaká je tvrdost polystyrenu u ploché a pultové střechy, jelikož extrudovaný polystyren 160mm (z detailů skladeb) nemůže být pod PVC folií. Alternativou by mohl polystyren EPS o tvrdosti 150, který má stejný odpor tepelné vodivosti.

Odpověď:

Slepý rozpočet na uvedené není. Rozměry, plochy a RŠ jsou uvedeny v legendě. EPS s tvrdostí 150 lze použít, můžete použít i PIR desky.

S přáním hezkého dne

Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-