



BC. ALENA BÍLKOVÁ

Inženýrská činnost
v investiční výstavbě

Uchazeč o veřejnou zakázku

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
Mišejková / 604 113 396

V Děčíně dne
22.11.2016

Věc: Demolice objektu na p.p.č. 5 v kat. území Hradčany nad Ploučnicí - vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 3

V zastoupení zadavatele Města Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČ: 00831514, Vám tímto sdělujeme, že byl v soutěžní lhůtě veřejné zakázky „Demolice objektu na p.p.č. 5 v kat. území Hradčany nad Ploučnicí“ vznesen dotaz od uchazeče o veřejnou zakázku.

V souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb. „o zadávání veřejných zakázek“ v platném znění Vám tímto poskytujeme vysvětlení k Zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 4 od uchazeče o veřejnou zakázku ze dne 22.11.2016, který nám byl doručen elektronicky (e-mailem) dne 22.11.2016:

Vzhledem tomu, že nejsou v souladu Zadávací dokumentace a dodatečné informace, tak bychom si rádi ještě jednou upřesnili způsob demolice...

V Zadávací dokumentaci se v PD, která je součástí ZD v části TZ, část A - PZ, čl. 4, odst. e) se uvádí:

„Likvidace – bourací práce budou provedeny za pomoci techniky – stavebních strojů...“,

Dále v PD, která je součástí ZD v části STZ, část D, čl. c) se uvádí: „ Statické posouzení vzhledem k použití technologie bourání pomocí stavebních strojů není nutné“

A nyní v dodatečných informacích je zpráva o tom, že a nyní cituji „ Tento technologický způsob rozebírání je volen z důvodu těsné blízkosti bytové zástavby. Nebylo by vhodné z důvodu možných stížností občanů nasazení těžké pásové techniky.“

Dotaz tedy zní :1/ **Jakým způsobem je tedy požadováno tento objekt zdemolovat?**

Dále ještě vznášíme dotaz: 2/**Zda je již vydaný demoliční výměr a zda by neměl být součástí ZD?**

A dále: 3/ **Zda jsou k dispozici vyjádření správců sítí a např. odboru životního prostředí.**

Odpověď k dotazu č. 1:

Bourací práce na objektu na p. č. 5 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, Ralsko budou probíhat částečně strojně a částečně ručně. Důvodem je, že v těsné blízkosti objektu se nachází zástavba sídliště, horkovod a přilehlá vegetace (stromořadí). Střešní konstrukce je polepená asfaltovými pásy, které se budou muset ručně demontovat a poté s nimi bude naloženo, jako s nebezpečným odpadem (viz. Projektová dokumentace, zákon o odpadech).

Adresa: Kamenická 504/30, 405 01 Děčín II.

IČO: 62782771, DIČ: CZ516029166

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Děčín, číslo účtu: 3939050207/0100

Tel/Fax: 412 530 191, mobil: 602 467 511, e-mail: bilkovaa@iol.cz

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano – již je vydán demoliční výměr. Tento bude předložen vítěznému uchazeči k zahájení stavebních prací. Pokud bude obsahovat skutečnosti mající vliv na změnu ceny díla oproti soupisu prací (příloha č. 3ZD), bude v takovém případě postupováno v souladu se závazným vzorem Smlouvy o dílo, čl. 5. Cena díla, odst. 5.5..

Odpověď k dotazu č. 3:

ANO – jsou k dispozici vyjádření správce sítí a např. odboru životního prostředí. Tato dokladová část bude předložena vítěznému uchazeči k zahájení stavebních prací. Pokud budou doklady pro vydání demoličního výměru obsahovat skutečnosti mající vliv na změnu ceny díla oproti soupisu prací (příloha č. 3ZD), bude v takovém případě postupováno v souladu se závazným vzorem Smlouvy o dílo, čl. 5. Cena díla, odst. 5.5..

Jediným hodnotícím kritériem tohoto výběrového řízení je **nabídková cena vč. DPH**, která bude posuzována v souladu s přílohou č. I. Zadávací podmínky, čl. 8 - Způsob hodnocení nabídek; a to především předložením oceněného soupisu prací (příloha č. 3ZD), který je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Z tohoto důvodu nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek a tato zůstává i nadále dne

28.11.2016 v 10:00 hodin.

S přáním pěkného dne

Bc. Alena Bílková
inženýrská činnost ve stavebnictví
Kamenická 504/30, 405 02 Děšín II.
IČ: 62782771, DIČ: CZ516029166
Tel/Fax: 412 530 191, e-mail: bilkova@nbi.cz

Bc. Alena Bílková
pověřená zastupováním
Města Ralsko