



Váš dopis zn.: MURA/1684/2017
ze dne: 14. 07. 2017
Naše značka: O17610170954/OTPCLI/če
Vyřizuje: Ing. Helena Černá
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 19. 07. 2017

**Městský Úřad
Stavební úřad
Ing. Hana Augustinová
Kuřívody 701
471 22 Ralsko**

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Hradčanský rybník - oprava rybníka
Účel vyjádření:	Zahájení územního řízení
Zájmové území:	Okres: Česká Lípa
	Obec: Ralsko
	Část obce, ulice, č. p.: Hradčany
	Katastrální území, parcelní číslo: Hradčany nad Ploučnicí, 471, 620, 621, 626/4, 668/9, 758
Projektant:	Vodohospodářské projekty s.r.o. - Ing. Jarmila Tavodová
Adresa, tel., e-mail	777 534 663, tavodova@vhprojekty.cz
Investor:	Město Ralsko
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Kapacita stavby:
SO 01 bezpečnostní přeliv,
SO 02 Spodní výpust,
SO 03 Hráz,
SO 04 Chodník,
SO 05 Objekt pod hrází,
SO 06 Biotechnická opatření pod hrází,
SO 07 Nádrž sediment, pláž,
SO 08 odstranění stávajících konstrukcí

S obsahem dokumentace pro stavební povolení výše uvedené stavby
souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:



Upozorňujeme na skutečnost, že ve výkresech označená kanalizace není všude ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice.

Vzhledem k tomu, že předmětná stavba zasahuje do ochranného pásma vodohospodářských (VH) zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, závod Liberec, je nutné při její realizaci atd. respektovat naše následující požadavky:

1. Bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí.
2. Dále požadujeme dodržet ochranná pásma VH zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů při umísťování souvisejících objektů propustky, opěrné stěny, strouhy atd. /.
3. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na VH zařízení do nové nivelety terénu.
4. Před zahájením stavebních /výkopových/ prací si investor zajistí vytýčení st. VH zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a prostoru potřebném pro provádění stavby. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
 - kontakt pro vodovod - p. Ladislav Revák, tel. 487 521521; ladislav.revak@scvk.cz,
 - kontakt pro kanalizaci-p. Miloslava Neubauerová, 487871157, miloslava.neubauerova@scvk.cz.
 - příp. dispečink Liberec, na základě objednávky.
5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
6. **Zahájení prací** nám bude s předstihem (15dní) písemně oznámeno včetně jména a tel. spojení na stavební dozor a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů oznámeno **ukončení** stavebních prací.
7. Doba případného odstavení stávajícího vodovodního potrubí bude na minimální možnou dobu. V případě, že bude při realizaci stavby zjištěno umístění potrubí ve vztahu k nové stavbě v rozporu s platnými normami a předpisy, je zapotřebí navrhnout příslušná opatření po dohodě s provozovatelem vodohospodářských sítí.
8. Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného VH zařízení, ke kontrole před záhozem stávajících sítí a ke kolaudaci akce.
9. Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele VH zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření a tímto provede zápis do stavebního deníku s podpisy zástupců provozů Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice, středisko Česká Lípa.
10. **Případné použití chrániček nesmí být v potrubí s modrým pruhem nebo modré barvy, aby nedocházelo k záměně s vodovodním potrubím.**
11. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací v České Lípě. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
12. Při provádění stavby bude dodržena norma týkající se zemních prací.
13. Požadujeme být přizváni k projednání dalších stupňů projektové dokumentace a ke správnému řízení k souvisejícím akcím v předmětné věci.
14. Po skončení prací se mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem vodohospodářských sítí (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice) uskuteční



protokolární převzetí místa zásahu. Je možné i zápisem do stavebního deníku s příslušnými podpisy.

15. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, budou činnosti prováděné v ochranném pásmu VH zařízení posuzovány jako činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Za předpokladu, že výše uvedené podmínky a požadavky budou zakotveny do příslušného rozhodnutí, souhlasíme s jeho vydáním.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
165


Ing. Helena Černá
útv. technicko provozní činnosti OZ Liberec

Co: tavodova@vhprojekty.cz

Zapůjčená projektová dokumentace je vrácena projektantce