



Zadavatel:

Město Ralsko
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
IČ: 00831514

V Kuřívodech dne 2. 10. 2018

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 7 – Odpověď na dotaz č. 9, 10 zájemce

V souladu s článkem 2. výzvy k podání nabídek / zadávací dokumentace (dále též ZD) pro zakázku na stavební práce s názvem „Hradčanský rybník – oprava rybníka“ (Oznámení o zakázce v rámci OPŽP vyhlašované v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zveřejněné na profilu zadavatele dne 5. 9. 2018), Vám poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě dotazu zájemce:

Dotaz č. 9:

Dotaz č. 1 (číslování uchazeče):

Rádi bychom tímto požádali o upřesnění kamenný sloupků. Jaké bude povrchové opracování sloupků, budou se stříškou či bez, díry mají být průběžné nebo má být pouze zahloubení z obou stran?

Odpověď č. 9:

Zadavatel upřesňuje, že požadovaný **povrch sloupků bude lámaný nebo otrýskaný**; sloupky budou vyhotoveny **bez stříšky; se zahloubením z obou stran**.

Dotaz č. 10:

Dotaz č. 2 (číslování uchazeče):

Z jakého dřeva má být dřevěná kulatina? Z tvrdého nebo měkkého?

Odpověď č. 10:

Zadavatel upřesňuje, že požaduje použití **kulatiny z tvrdého listnatého dřeva**.

Z důvodu dodržení postupu dle § 98, odst. 4 Zákona zadavatel oznamuje, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 10. 2018 do 8:30 hod. Otevírání obálek se uskuteční neprodleně po skončení lhůty pro podání nabídek, tj. 9. 10. 2018 od 8:30.

S pozdravem,

Miloslav Tůma
místostarosta

