

Výkres vytvořil program pp_vod
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz	
Hlemýždí [609986]	
94/11	94/12
vozovka-asfalt	zahrada
02095	
nap.94/12	VŠ

Hlemýždí [609986]	
94/11	94/13
(4)	(5) (6) (7)
2.60	
odb.94/13	VŠ

Hlemýždí [609986]	
94/11	94/14
(10)	(11) tráva zahrada
5.12	
odb.94/14	VŠ

Hlemýždí [609986]	
94/11	94/15
(14)	(15) tráva zahrada
4.82	
odb. 94/15	VŠ

Hlemýždí [609986]	
94/11	94/16
(18)	(19) tráva zahrada
4.85	
odb. 94/16	VŠ

Hlemýždí [609986]	
94/11	94/17
(22)	(23) trava zahrada
4.84	
od.DP.94/17	VŠ

- (n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
- (1) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-3.05
- (2) nová vozovka - místní
- (3) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-2.60
- (4) vozovka-asfalt
- (5) svah-tráva
- (6) tráva
- (7) zahrada
- (8) nová vozovka - místní
- (9) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-5.12
- (10) vozovka-asfalt
- (11) svah-tráva
- (12) nová vozovka - místní
- (13) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-4.82
- (14) vozovka-asfalt
- (15) svah-tráva
- (16) nová vozovka - místní
- (17) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-4.85
- (18) vozovka-asfalt
- (19) svah-tráva
- (20) nová vozovka - místní
- (21) D32-PEHD DN/OD32x2,9 PN16 SDR11 RC-4.84
- (22) vozovka-asfalt
- (23) svah-tráva
- (24) nová vozovka - místní

OCHRANNÁ PÁSMA IS
KANALIZACE A VODOVOD do DN500: 1,5m (na obě strany)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL, STL: 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ : 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DOK: 2,5m
ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ:
do 110 kV včetně: 1,0m
nad 110 kV: 3,0m
ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ:
nad 1 kV do 35 kV včetně 7m
nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
nad 400 kV 30 m

Veškerá stávající podzemní zařízení jsou zakreslena pouze orientačně, před započatím stavby je třeba zajistit vytyčení jejich přesné polohy u příslušného správce sítě.
U křížení a souběhu s těmito zařízeními musí být dodržena ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí.
Výškový systém - BpV

		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o. Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01 IČ 227 93 186	
vedoucí projektu:		projektovatel:	
Ing. J. Tavodová		Ing. J.Tavodová, Ing. R.Ranincová	
kraj:		Ústecký	
investor:		Obec Velké Březno, Děčínská 211, 403 23 Velké Březno	
název akce:		BRNIŠTĚ Účelová komunikace k RD Hlemýždí SO 301 VODOVOD	
datum:		DUBEN 2018	
měřítko:		1:100 / 100	
formát:		5x A4	
název výkresu:		stupeň PD:	
PODÉLNÝ PROFIL SO 301.2 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		DPS	
číslo přílohy:		číslo paré:	
D.3.2			