

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

	STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
	VRCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m
	NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN ve správě SŽDC + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ 02 + ochranné pásmo 1m
	PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m
	PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m
	PODZEMNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m

MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ – DÉLKY 7,20m – ČSN 73 6110 Z1 81.10.1.3.1.14
ze stavebně technických důvodů nebude proveden signální pás
místo je nebezpečné pro osoby se zrakovým postižením.
Z prostorových důvodů je ve smyslu článku 10.1.3.1.8. v nároží křižovatky
místo pro přecházení prodlouženo o 1m
na základě článku 10.1.3.3.2. dle ČSN 73 6110 Z1

MÍSTO SE ŠÍŘKOU CHODNIKU MENŠÍ NEŽ 1,5m –
v délce 27m – min zúžení – 1,35m
z prostorových důvodů udělena výjimka na základě článku 10.1.2.4.
ČSN 73 6110 – zachována min. průchodná a přejezdová šířka – tj. 0,90m

MÍSTO SE ŠÍŘKOU CHODNIKU MENŠÍ NEŽ 1,5m –
v délce 2,35m – min zúžení 1,13m
z prostorových důvodů udělena výjimka na základě článku 10.1.2.4.
ČSN 73 6110 – zachována min. průchodná a přejezdová šířka – tj. 0,90m

pažení např. štetovou stěnou v=8m, délka 101m
beranění na hl. min. 1/2 výšky v koruně převisláka v. případný výtok vody
náhyn die zhotovitele pažení v rámci RD5

ZB MONOLITICKÁ TIŽNÁ ZÁRUBNÍ ZED
s dodatečně kotveným kamenným obkladem, dl. 97,50m

napojení na stávající zed
stávající zárubní zed:
- ochrana během výstavby (proti sesutí,
poškození vlivem výkopových prací)

dodatečné podpora sloupu po dobu
výkopových prací

přeložka sloupu NN a VO

VĚTEV B
CHODNÍK DL=123,00m

VĚTEV C
CHODNÍK DL=96,33m

VĚTEV A
CHODNÍK DL=18,89m

40Ú Pertoltice p. R.
III/2708

Panenský potok

Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců podzemních rozvodů k
přesnému vymezení inženýrských sítí.
1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální vyjádření
správce.
2/ Informace byly správci vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity
pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců podzemních sítí.
3/ Tento mapový podklad byl vyhotoven pouze pro použití dle popisového pole. Rozšiřování pro jiné
účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

LEGENDA – objekt SO 101

	CHODNÍK betonová dlažba tl. 60mm, barva přírodní
	SJEZD betonová dlažba tl. 80mm, barva přírodní
	ÚČELOVÁ KOMUNIKACE asfaltobeton
	DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ betonová dlažba slepecká, barva červená
	NOVĚ NAVRŽENÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY
	+12cm NAVRŽENÁ VÝŠKA OBRUBNÍKU
	CHODNÍKOVÁ RAMPA –max. sklon 12,5%
	NAVRŽENÉ PŘÍČNÉ SKLONY (%) –maximálně přípustný!
	OCHRANNÉ ZÁBRADÍ v=1,10m, červeno-bílé provedení trubka Ø44,5x3,2 dle ČSN 42 5715
	PŘÍDLAŽBA (ŽULOVÁ KOSTKA)
	STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch
	ZB MONOLITICKÁ TIŽNÁ ZÁRUBNÍ ZED s dodatečně kotveným kamenným obkladem
	OPĚRNÁ ZED Z KB BLOKŮ v. 1,20 m
	OCHRANNÉ PÁSMO – EL. VEDENÍ VN ... 7m
	PAŽENÍ NAPŘ. ŠTĚTOVOU STĚNOU v=8m
	ZPEVNĚNÍ SVAHU lomový kámen

LEGENDA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

	NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ +připojovací potrubí PVC KG SN10 DN150
	NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ ZA OPĚRNOU ZDÍ +připojovací potrubí PVC KG SN10 DN150
	PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE TBM–Q 100–600

Projektování a inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb

ING. TOMÁŠ RAK
Truhlářská 204/22, Hradec Králové, 553 41
tel.: 603 72 62 72

email: info@trdesign.cz
web: www.trdesign.cz

HLAV. INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš RAK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš RAK
VYPRACOVAL: Bc. Hana Bartošová
OBJEDNATEL: Obec Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, 471 24
KRAJ: Liberecký
AKCE:

STUPEŇ PD: PDPS
DATUM: 4/2021
ČÍSLO ZAKÁZKY: 21.107.F
FORMÁT: 12 x A4
MĚŘÍTKO: 1:250
KÚ: Pertoltice pod Ralskem
ČÍSLO PARÉ:

**PERTOLTICE POD RALSKEM
- CHODNÍK**

SO 101
OBSAH:
SITUACE STAVBY

Č. VÝKRESU: **C.1.2.1**