

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Obec Pertoltice pod Ralskem poskytuje tuto dodatečnou informaci k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

“Lávka a návazné chodníky Pertoltice pod Ralskem”

1. Zadavatel:

Název zadavatele: Obec Pertoltice pod Ralskem

Sídlo: 165, 471 24 Pertoltice pod Ralskem

IČ: 00672912

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Bc. Martin Smolík, starosta obce

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických: Bc. Martin Smolík, starosta obce, tel.: +420 724 181 524, email: smolik@pertoltice.cz

1.1. Žádost o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce:

Zadavatel obdržel dne 1.4. 2025 v 09:55 hod. žádost o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu "Lávka a návazné chodníky Pertoltice pod Ralskem" ve znění:

Dobrý den,

níže zasíláme tyto dotazy :

Protikorozní ochrana : *pokud dle režimu TKP 19B vydané z období 2018 tak jednoznačně určit dle Přílohy č.7 – Tabulka I a Tabulka III konkrétně :*

- *Ocelová konstrukce lávky : nátěrový systém s metalizací nebo bez ?*
- *Zábradlí na lávce s ohledem na to, zda je pevnou součástí OK – přivařené nebo oddělitelné od OK lávky*
 - *šroubovými spoji*
- *Zábradlí na křídlech*
- *Ocelová chránička pro CETIN*

z výkazu výměr je patrné, že PKO všech těchto dílů je shodná, nicméně z textové a výkresové části to nevyplývá

Statický výpočet : *není součástí zadávací PD, lze doložit ?*

1.2. Odpověď zadavatele na žádost o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce:

Zadavatel – Obec Pertoltice pod Ralskem – na základě obdržené žádosti o poskytnutí dodatečné informace k veřejné zakázce "Lávka a návazné chodníky Pertoltice pod Ralskem" informuje neomezený okruh potenciálních uchazečů takto:

Odpověď na dotaz:

Zadavatel – Obec Pertoltice pod Ralskem – požaduje nacenění položky č. 43 a položky č. 74 ve výkazu takovým způsobem, aby nacenění bylo v souladu s požadavky protikoroze ochrany definovanými v projektové dokumentaci.

Zadavatel – Obec Pertoltice pod Ralskem – informuje, že na profilu zadavatele zveřejnil statický výpočet stavby „Lávka a návazné chodníky Pertoltice pod Ralskem“.

V Pertolticích pod Ralskem 2.4. 2025

Bc. Martin Smolík
starosta obce